


Asbest: Dringlichkeit einer Sanierung

- Neue revidierte Asbest-Richtlinie beinhaltet keinen Anhang über die Dringlichkeit einer Sanierung, da die Immobilieneigentümer aus dem Anwendungsbereich ausgeschlossen sind.
- Da dies ein anerkanntes Mittel unter Fachspezialisten und Asbestsanierern war, entscheidet sich FACH (Fach Forum Asbest) den Anhang zu überarbeiten und in einer anderen Form (Merkblatt) auszugeben.
- Die Arbeitsgruppe, welche dieses Merkblatt erarbeitet hat, wurde ursprünglich von der EKAS Kommission FK13 delegiert. Die Arbeit ist danach im FACH revidiert.

Das Vorgehen zur Ermittlung der Dringlichkeit einer Sanierung

Sektion des Dachverbandes der
 Gesellschaften für Sicherheit und
 Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
 S u i s s e p r o



Contact:
 SGAH-SSHT
 1004 Lausanne
 www.sgah.ch
 info@sgah.ch

Vesna Šormaz, dipl.Bauing.TH
 Arbeitshygienikerin SGAH

Beurteilung des Materials: Potenzial der Asbestfreisetzung

Sektion des Dachverbandes der
 Gesellschaften für Sicherheit und
 Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
 S u i s s e p r o

Einflussfaktor	Ermittelte Eigenschaften / Einflüsse				Bewertung
	a) Asbestgehalt und –Bindung	Schwach gebunden +3	Fest gebunden +1		
b) Oberflächenzustand		Defekt verletzt, unbekannt +1	intakt, unbeschädigt 0	versiegelt, Dicht verschlossen -1	
c) Äussere Einwirkungen		Vibrationen Luftströmungen Temperaturwechsel Mechanischer Abrieb +1	Keine Einwirkungen 0		
Summe = Gesamtbewertung des Materials ->					

Jeder der drei Einflussfaktoren ist separat zu bewerten. Die Summe der 3 Einzelbewertungen ergibt die Gesamtbewertung (0 bis +5) für das Material.

Contact:
 SGAH-SSHT
 1004 Lausanne
 www.sgah.ch
 info@sgah.ch

Vesna Šormaz, dipl.Bauing.TH
 Arbeitshygienikerin SGAH

Beurteilung der Raumnutzung: Asbestkontakt, Exposition

Sektion des Dachverbandes der
 Gesellschaften für Sicherheit und
 Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
 S u i s s e p r o

		Lage des asbesthaltigen Materials		
		gut zugänglich	schwer zugänglich	unter Verschluss
Raumnutzung	regelmässig durch Kinder Jugendliche oder Sportler	A	A	B
	dauernd oder häufig durch sonstige Personen	A	B	C
	zeitweise oder selten	B	C	C

Contact:
 SGAH-SSHT
 1004 Lausanne
 www.sgah.ch
 info@sgah.ch

Vesna Šormaz, dipl.Bauing.TH
 Arbeitshygienikerin SGAH

Dringlichkeitsstufen

Sektion des Dachverbandes der
 Gesellschaften für Sicherheit und
 Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
 S u i s s e p r o

		Potenzial Asbest-Freisetzung			
		≤ 1	2	3	≥ 4
Asbestkontakt, Belastung (Raumnutzung)	A	III	II	I	I
	B	III	II	II	I
	C	III	III	II	I

Contact:
 SGAH-SSHT
 1004 Lausanne
 www.sgah.ch
 info@sgah.ch

Vesna Šormaz, dipl.Bauing.TH
 Arbeitshygienikerin SGAH

Dringlichkeitsstufe		Massnahmen
I	Sanierung veranlassen	<ul style="list-style-type: none"> • umgehend Sanierung einleiten • evtl. temporäre Massnahmen / Sofortmassnahmen • evtl. Luftmessung ¹⁾
II	Sanierung empfohlen	<ul style="list-style-type: none"> • Sanierung spätestens vor baulichen Eingriffen • Neubeurteilung bei Vorkommnissen, Nutzungsänderungen oder spätestens nach 2 bis 5 Jahren • evtl. Luftmessung ¹⁾
III	Sanierung vormerken	<ul style="list-style-type: none"> • Sanierung vor baulichen Eingriffen • Neubeurteilung bei Vorkommnissen oder Nutzungsänderungen

1) z.B. bei Verdacht auf hohe Raumlufbelastung (Beurteilungshilfe für Sofortmassnahmen wie Sperrung oder Evakuierung)

Ablaufschema zur Ermittlung der Dringlichkeit von Massnahmen

